

STN 72 1006 - Kontrola zhutnenia zemín a sypaním,

STN 73 3050 - Zemné práce - všeobecné ustanovenia + zmena a-5/91, STN 75 5911 Tlakové skúšky vodovodného a závlahového potrubia, STN 75 5401, STN 75 5402 - Vodárenstvo. Výstavba vodovodných potrubí, STN 75 5922 - Obsluha a údržba vodovodných potrubí verejných vodovodov, STN 75 5025 Orientačné tabuľky vodovodov, STN 75 5630 Podchody vodovodného potrubia pod železnicou a cestnou komunikáciou.

- 5) Napojenie sa na verejnú kanalizáciu bude možné až po rozšírení jestvujúcej ČOV Most pri Bratislave.

- Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Prešovská 48, 826 46 Bratislava

Stanovisko č. 6696/4022/2005/Šk, zo dňa 8.6.2005

- 1) Vodovodné potrubie, na ktoré sa predmetný vodovod uvažuje napojiť, je potrebné presne vytýčiť, vrátane objektov a vodovodných prípojok. Vytýčenie na objednávku zabezpečia pracovníci z Prevádzkovej správy rozvodu vody (ďalej PS RV) so sídlom v Bratislave, Prešovská 48, tel.č. 02 / 43 333 529, majster p. Preinek 0903 270 107.
- 2) Žiadame dodržať ochranné pásmo exist. verejného vodovodu DN 100 a to 2,0 m - najmenšia vodorovná vzdialenosť od vonkajšieho pôdorysného okraja potrubia horizontálne na obe strany.
- 3) V pásme ochrany je zakázané (zák.č. 442/2002 Z.z. - § 19): vykonávať zemné práce, stavby, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnemu vodovodu a kanalizácie alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a pod., akákoľvek stavebná činnosť v ochrannom pásme sa môže vykonávať iba so súhlasom a podľa pokynov majstra PS RV.
- 4) Navrhovaný vodovod, vrátane ochranného pásma, žiadame trasovať na verejnom priestranstve.
- 5) Navrhovaný vodovod bude v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. "O verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách slúžiť na hromadné zásobovanie vodov. Treba ho navrhnuť v súlade s STN 75 5401, STN 75 5402 a STN 73 6005. Majetkoprávny a prevádzkový režim je nutné zosúladiť so zák.č. 442/2002 Z.z. a deklarovať v projektovej dokumentácii. Príslušné (budúce) zmluvy treba uzatvoriť pred vydaním stavebného resp. vodoprávneho povolenia (org. právny odbor BVS, a.s. Prešovská 58, tel.č. 02 / 43 253 341).
- 6) Do doby uzatvorenia zmluvy o odbornom výkone prevádzky navrhovaného vodovodu (uzatvorí sa po vydaní právoplatného kolaudačného rozhodnutia) medzi vlastníkom a našou spoločnosťou je potrebné na navrhovanom vodovode vybudovať vodomernú šachtu s centrálnym meraním odberu vody. Šachtu žiadame situovať v nespevnenom teréne so súhlasom vlastníka pozemku a v max. vzdialenosti 10,0 m za napojením na existujúci verejný vodovod - PVC DN 100.
- 7) V prípade, ak pred vydaním stavebného, resp. vodoprávneho povolenia bude uzatvorená zmluva o darovaní predmetného vodovodu, nepožadujeme vybudovanie centrálnej vodomernej šachty.