

**Obdobie sucha.**

Zmenšujúci prietok vody ohlási obsluha správcovi vodovodu, ktorý určí spôsob obmedzenia, alebo regulácie spotreby vody.

**Poruchy a havárie**

Poruchy a havárie v prevádzke je potrebné hlásiť prevádzkovateľovi vodovodu, ktorý zabezpečí odstránenie poruchy. Hlásenie porúch iným dotknutým organizáciám zabezpečuje prevádzkovateľ vodovodu.

**Požiar v spotrebisku**

Pri požiari v spotrebisku sa spôsob prevádzky nemení, zvýši sa však množstvo odoberanej vody.

**9. Pokyny na zabezpečenie náhradného zásobovania obyvateľstva pitnou vodou**

V prípade náhradného zásobovania prevádzkovateľ vodovodu je povinný zabezpečiť rozvoz pitnej vody cisternami, ktoré sú určené iba pre pitnú vodu.

**10. Zoznam subjektov a spôsob hlásenia mimoriadných udalostí pri prevádzke vodovodu****Dôležité telefónne čísla**

|                                                                                                |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Obecný úrad Most pri Bratislave                                                                | tel.číslo                                   |
| Starosta                                                                                       | 02/ 4595 12 15                              |
| Adresa                                                                                         | Bratislavská 96, 900 46 Most pri Bratislave |
| ♦ Polícia                                                                                      | 158                                         |
| ♦ Hasičská a záchranná služba                                                                  | 150                                         |
| ♦ Integrovaný záchranný systém                                                                 | 112                                         |
| ♦ Slovenská inšpekcia ochrany životného prostredia<br>Karloveská 2, Bratislava                 | 02/6542 6950                                |
| ♦ ZSE – nahlasovanie porúch                                                                    | 0 850 11 15 55                              |
| ♦ Obvodný úrad živ. Prostredia v Senci, Úsek<br>štátnej vodnej správy, Hurbanova ul. 21, Senec | 02/40202449                                 |

**11. Pokyny na spôsob vedenia**

Sledovanie prevádzkových hodnôt, taktiež vedenie ich záznamov je potrebné robiť pravidelne tak, aby bol jasný obraz o prevádzke a správnej funkcii vodovodu. Pre zabezpečenie prevádzky je potrebné úhrnom nasledovné sledovanie údajov a úkonov, ktoré sú podrobne rozpísané v jednotlivých kapitolách. Sledovanie robí obsluha, alebo ľudia k tejto jednotlivé činnosti určené.

Podľa objektov :

Vodovodná sieť

1/ Akosť vody - občasná kontrola prípadného znečistenia vonkajšími vplyvmi

2/ Prehliadky, čistenie potrubia

3/ Poruchy, ich odstránenie a charakter porúch

Všetky vykonané práce je nutné zaznamenať do:

11.1 Prevádzkového denníka

11.2 Prevádzkových záznamov

11.3 Knihy revízií, zmien a opráv