

A.0 - podzemné akumulčné nádrže a vodojemy

A.1 - pivnice

- manipulačné komory pramenenných jímiek
- podzemné objekty úpravní vôd s výnimkou jímiek v bode A.2

A.2 - zberné a šachtové studne

- podzemné objekty úpravní vody charakteru jímiek a šacht hlbšie ako 1,5 m
- vodomerné a armatúrne šachty
- studne spúšťaná, ak sa vykonávajú len revízie
- štôlne diaľkových privádzačov

A.3 - šachtové studne, ak sa vykonávajú ich opravy

- vodárenské podzemné objekty v blízkosti priemyselných areálov a produktovodov s nebezpečím úniku toxických látok
- dlhodobó neotvárané a nevyužívané šachty.

Zásady pre bezpečnosť práce v jednotlivých kategóriách

Kategória	predpoklady výskytu škodl.plyn.	odvetranie min.5-10 minút	indikácie	xxx počet prac.	spôsob zabezpeč. pracovníkov
A.0	0	0	0	2	druhý prac.na povr.istí lanom /nad 1,5m/
A.1	0	áno	0	1	0
A.2	možný	áno	áno	2	vid'. A.0
A.3	áno	áno	áno	3	2 prac.na povr. zaist'.lanom

9. Rozvody vody

1/Prevádzkovateľ vodovodnej siete musí dbať, aby:

- a/ sa sieť prevádzkovala a udržiavala podľa príslušných platných STN, ON, ďalších zákonných predpisov a prevádzkového poriadku tak, aby bola zabezpečená maximálna bezpečnosť práce,
- b/ každý pracovník bol riadne zaškolený na prácu, ktorú má vykonávať,
- c/ všetci pracovníci boli vybavení predpísanými OOPP,

2.Obsluhovatelia rozvodov vody sú povinní:

- a/ pri pochôdkach venovať zvýšenú opatrnosť chôdzi, najmä v zimnom období, aby nedošlo k pokĺznutiu a pádu,
- b/ pri odčítaní vodomeroz venovať zvýšenú pozornosť chôdzi po schodištiach, prístupových komunikáciách k vodomerným a iným šachtám,
- c/ pri prácach na verejných komunikáciách sa riadiť ustanoveniami vyhl.č.116/1997 Z.z.,
- d/ pri pretáčaní uzáverov a pri inej manipulácii so zariadeniami vodovodnej siete udržiavať tieto v riadnom stave aby bola zabezpečená bezpečnosť práce
- e/ riadiť sa zásadami pre bezpečný vstup do šachiet,
- f/ pri práci so strojným zariadením poznať a dodržiavať podmienky k ich obsluhu,
- g/ pri prácach v blízkosti elekt. zariadenia poznať a dodržiavať podmienky stanovené zvláštnymi predpismi,
- h/ dbať, aby práce na vodovode s pripojeným uzemnením el. zariadenia a práce pri el. rozmrazovaní potrubia vykonávali len pracovníci poučení podľa vyhl.č.74/1996 Z.z..