

10. Vodomerý.

1. Montéri vodomerov a pracovníci vodomernej služby sú povinní:

- a/ osvojiť si vedomosti BOZ pre svoju pracovnú činnosť,
- b/ používať všetky predpísané OOPP a riadne ich udržiavať,
- c/ vykonávať všetky práce podľa pokynov vedúceho a s dodržiavať pravidlá BOZ,
- d/ podrobovať sa pravidelne preventívnym lekárskeym prehliadkam,
- e/ vykonávať len práce prikázané,
- f/ nevstupovať neohlásene do objektu odberateľa bez ohlásenia
- g/ používať jednotný systém značiek uvádzaných na odpočtových kartách zavedených v organizácii,
- h/ pri práci používať iba nepoškodené náradie a nástroje,
- i/ pri práci v šachte umiestnenej v komunikácii, umiestniť dopravnú značku v oboch smeroch,
- j/ pred vstupom so šachty preveriť stav rebríkov,
- k/ dodržať zákaz stúpať na vodovodné potrubie a armatúry,
- l/ ťažšie predmety potrebné pri montáži spúšťať na lane za použitia suchých rukavíc
- m/ mať k dispozícii náhradný zdroj osvetlenia vo vlhkom prostredí s bezpečným napätím do 24V,
- n/ dvaja, príp. viacerí pracovníci musia vykonávať spoločné práce:
 - 1/ pri montáži vodomerov vyšších hmotností,
 - 2/ v kolektoroch inž. sietí a v podobných podmienkach,
 - 3/ v miestach málo frekventovaných a tak vzdialených, kde by pracovník v prípade úrazu nemal možnosť dovolať sa pomoci,

Minimálne počty pracovníkov na pracoviskách v prevádzke vodovodov.

1/V prevádzke vodovodov môže osamotený pracovník:

- a/ obsluhovať celú čerpaciu stanicu s príslušenstvom, zbernými studňami, rozvodom a chlórovacím zariadením, meracími a signalizač. zariadeniami,
- b/ obsluhovať vykurovacie a klimatizačné zariadenie,
- c/ obsluhovať náhradné zdroje el. energie, ak má prepísanú elektrickú kvalifikáciu,
- d/ zapisovať a kontrolovať stavy vodomerov, stavoznakov a iných registračných, meracích, signalizačných a dávkovacích prístrojov ak sa nenachádzajú v objektoch typu A 2, A 3,
- e/ zapisovať a kontrolovať stavy hladín a výdatností studní,
- f/ zapisovať stavy elektromeru,
- g/ zapisovať a dopĺňovať prevádzkové záznamy,
- h/ vykonávať upratovanie vnút. a vonk. priestorov objektov, okrem elektrickej rozvodne a trafostanice,
- ch/ odoberať vzorky vody okrem kateg. A 2, A 3
- i/ vykonávať jednoduché laboratórne úkony,
- j/ vykonávať zdravotné zabezpečenie vody,
- k/ vykonávať všetky manipulácie s chlórnanom sodným,
- l/ vykonávať výmenu vodomerov, uzáverov a častí vodovodného potrubia, mimo obj. kat. A 2, A 3,
- m/ vykonávať základné meteorologické pozorovania,
- n/ v chlórovni vykonávať reguláciu dávkovania chlóru, kontr. meracích prístrojov dávkovania chlóru a obsluhovať vykurov. chlórovní. Nesmie manipulovať s tlak. nádobami na prepravu chlóru,
- o/ vykonávať udržiavacie a údržbárske práce malého rozsahu, napr. nátery, upratovanie, výmenu tesnení, ucpávok čerpadiel a pod.
- p/ dávkovať všetky druhy chemikálií podľa prevádzkového poriadku /okrem fluoridu sodného/,
- r/ vykonávať drobné opravy dávkovacích zariadení, okrem opráv elektrického zariadenia, chlór. zariadenia na plyný chlór,
- s/ koordinovať prevádzkovú činnosť zdrojov vody, akumulácie, čerpacích staníc a stavu rozvodnej siete s potrebou vody,
- t/ vykonávať ďalšiu činnosť podľa prevádzkového poriadku a podľa príkazov príslušného vedúceho,
- v/ vykonávať meranie výdatností studní a pramenných záchytiak,
- x/ odvzdušňovať hlavné potrubie,
- y/ kontrolovať prevádzku tlakovej nádoby,