

I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O VODOVODE:

- 1. Názov vodovodu:** Obytná zóna, Most pri Bratislave Pod Pšenom
- 2. Investor vodovodu:** FOUR GROUP, s.r.o., Bratislava
- 3. Údaje o vlastníkovi vodovodu:** FOUR GROUP, s.r.o., Bratislava
- 4. Údaje o prevádzkovateľovi vodovodu:** Kowak s.r.o., Dubová
- 5. Údaje o projektantovi vodovodu:** Ing. Pavel Bališ, autorizovaný inžinier SKSI
reg. č. 2412 A 2-2
Inžinierske stavby
- 6. Údaje o dodávateľovi stavebnej časti:** Farkas – VM, s.r.o., 923 32 Veľká Mača č.1026
IČO 36 280151
- 7. Údaje o spracovateľovi prevádzkového poriadku:** Ing. Pavel Bališ, autorizovaný inžinier SKSI
reg. č. 2412 A 2-2
Inžinierske stavby
- 8 Dátum uvedenia stavby do skúšobnej prevádzky:** /
- 9. Dátum uvedenia stavby do trvalej prevádzky:** dňom kolaudácie
- 10. Dátum schválenia:**
- 11. Dátum aktualizovania:**
- 12. Podmienky určené v rozhodnutiach orgánov verejnej správy na prevádzkovaní vodovodu**
- 13. Organizačné opatrenia:**
 - 13.1 Zoznam miest uloženia prevádzkového poriadku vodovodu:**
Obecný úrad Most pri Bratislave
Kowak s.r.o., Dubová
Obvodný úrad živ. Prostredia v Senci, Úsek štátnej vodnej správy, Hurbanova ul. 21, Senec
 - 13.2 Zoznam miest uloženia výkresovej dokumentácie a projektu skutočného zhotovenia stavby vodovodu:**
Obecný úrad Most pri Bratislave
Kowak s.r.o., Dubová
 - 13.3 Počet zhotovených exemplárov prevádzkového poriadku:** 3
- 14. Rozsah vodovodu**
Predmetom stavby je zásobovať obytnú zónu Most pri Bratislave Pod Pšenom.
Celkový rozpis vetiev:
Vetva „V“ z potrubia HD-PE 100/PN16 s dĺžkou 94,73 m z toho verejný vodovod dĺžky 66,46 m a areálový vodovod dĺžky 28,77 m
Vetva „V1“ z potrubia HD-PE 100/PN16 s dĺžkou 139,05 m – verejný vodovod
Vetva „V1-2“ z potrubia HD-PE 100/PN16 s dĺžkou 220,74 m – verejný vodovod
Vetva „V1-1“ z potrubia HD-PE 100/PN16 s dĺžkou 94,3 m – areálový vodovod