

O výsledkoch kontroly ukazovateľov kvality vody sa vyhotovuje protokol, ktorý obsahuje :

- obchodný názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, z ktorých poverenia sa kontrola vykonáva
- obchodný názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, rodné číslo, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu, ktoré vykonali kontrolu kvality pitnej vody
- údaje o zdroji pitnej vody
- údaje o mieste odberu vzorky pitnej vody, dátum a čas odberu
- dátum analýzy vzorky pitnej vody a údaj o použitej metóde
- spôsob manipulácie so vzorkou pitnej vody
- výsledky analýzy pitnej vody

Druhy evidenčných záznamov:

- a/ záznam o akosti vody dodávanej do spotrebiska
- b/ záznam z hodnotenia kontroly akosti - porovnanie výsledkov s medznými hodnotami a priemernými hodnotami
- c/ laboratórna prevádzková kniha
- d/ prevádzkový denník chemicko technologických opatrení
- e/ prevádzkový záznam kontroly dezinfekcie vody
- f/ havarijná kniha

Záznamy o prevádzke sa uchovávajú najmenej po dobu :

- | | |
|---|---------|
| a/ záznamy akosti vody | trvale |
| b/ záznamy z hodnotenia kontroly akosti | trvale |
| c/ laboratórna prevádzková kniha | 2 roky |
| d/ prevádzkový denník chemicko-technologických opatrení | 5 rokov |
| e/ prevádzkové záznamy kontroly zdrav. zabezp. | 2 roky |
| f/ havarijná kniha | trvale |
| g/ záznamy registračných prístrojov | 5 rokov |

Pred uvedením nových vodovodných zariadení do prevádzky a pri poruchách, keď sa podľa príslušných smerníc vykonajú opatrenia na dezinfekciu / chlórnanom sodným /, vápnenie, preplachovanie vodou a pod., sa najprv napustí vodovodné potrubie čistou vodou, odoberú sa vzorky k mikrobiologickému rozboru a až po zistení kvality vody zodpovedajúcej hygienickým limitom, sa vodovod uvedie do prevádzky.

V havarijných prípadoch, pri epidémiách a pod. je potrebné zvýšiť kontrolu a po dohode s orgánom hygienickej služby urobiť ďalšie opatrenia na zabezpečenie dodávky zdravotne nezávadnej pitnej vody.

8. Pokyny na riadenie prevádzky verejného vodovodu počas mimoriadnych udalostí, najmä pri prerušení dodávky elektrickej energie, pri náhlom zhoršení kvality vody, pri havárii niektorého z hlavných objektov, pri povodni, pri zemetrasení a pri epidémii.

Pri mimoriadnych stavoch a haváriách, následkom ktorých sa preruší alebo obmedzí dodávka vody, zabezpečí vedenie prevádzky vodovodu opatrenia smerujúce k obnoveniu normálneho stavu.

Zhoršenie kvality vody.

Zhoršenie kvality vody sa zistí na základe periodických odberov vzoriek vody z vodného zdroja a vodovodnej siete. Vzorky vody odoberá a spracúva oprávnené laboratórium /BVS a.s., hygiena/.

Výsledky rozborov je potrebné archivovať a v prípade nevyhovujúcich výsledkov okamžite vykonať opatrenia v zmysle odporúčení pracovníkov laboratória.

Prevádzka v období epidémie.

V období epidémii sa bakteriologický rozbor robí každý deň podľa pokynov hygienika. Podľa jeho pokynov sa tiež zabezpečí zvýšenie dávky chlóru. Prevádzkovateľ súčasne zabezpečí obmedzenie vstupu pre pracovníkov, ktorí v prevádzke vodovodu nie sú nutní.